

L'entretien

Fréquences et périodes

de votre appareil

Entretien assuré par :

Nom de l'installateur :

POINTS DE VÉRIFICATION

- Nettoyage échangeur intérieur
- Nettoyage échangeur extérieur
- Nettoyage bac à condensation unités intérieure et extérieure
- Nettoyage turbine ventilateur intérieur
- Nettoyage façade des unités intérieure et extérieure
- Vérification puissance fournie par l'unité intérieure
(températures, débit d'air)
- Vérification intensités absorbées
- Resserrage et vérification de l'ensemble des connexions électriques
(unité intérieure, unité extérieure, disjoncteur)
- Resserrage des connexions frigorifiques si besoin à l'aide
d'une clef dynamométrique
- Contrôle visuel des composants des cartes électroniques ainsi
que du circuit imprimé et soufflage à l'azote ou air sec de celui-ci.

N° d'identification Clim+ :

Année

1

OBSERVATIONS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Date et signature et cachet de l'installateur

Entretien assuré par :

Nom de l'installateur :

POINTS DE VÉRIFICATION

- Nettoyage échangeur intérieur
- Nettoyage échangeur extérieur
- Nettoyage bac à condensation unités intérieure et extérieure
- Nettoyage turbine ventilateur intérieur
- Nettoyage façade des unités intérieure et extérieure
- Vérification puissance fournie par l'unité intérieure
(températures, débit d'air)
- Vérification intensités absorbées
- Resserrage et vérification de l'ensemble des connexions électriques
(unité intérieure, unité extérieure, disjoncteur)
- Resserrage des connexions frigorifiques si besoin à l'aide
d'une clef dynamométrique
- Contrôle visuel des composants des cartes électroniques ainsi
que du circuit imprimé et soufflage à l'azote ou air sec de celui-ci.

N° d'identification Clim+ :

Année

2

OBSERVATIONS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Date et signature et cachet de l'installateur